


DIMENSÕES EM MILÍMETROS [mm]  
LFA = LIMITE DE FORNECIMENTO ALPINA

TAMANHOS	DIMENSÕES [mm]				PESOS APROX. [kgf]	
	A	B	C	D	EMBARQUE	OPERAÇÃO
33	1840	1840	1980	1980	820	1300
38	1840	2110	1980	2250	870	1420
44	1840	2450	1980	2590	930	1570
51	2110	2450	2250	2590	1130	1860
59	2450	2450	2590	2590	1340	2180
68	1840	3770	1980	3910	1220	2200
73	1840	4040	1980	4180	1260	2330
79	2110	3770	2250	3910	1440	2550
84	2110	4040	2250	4180	1490	2700
92	2450	3770	2590	3910	1680	2950
98	2450	4040	2590	4180	1730	3110
106	2450	4380	2590	4520	1810	3290
113	2450	4650	2590	4790	1880	3450
121	2450	4990	2590	5130	1950	3630
138	2450	5700	2590	5840	2140	4060
141	3770	3770	3910	3910	2280	4290
151	3770	4040	3910	4180	2340	4520
161	3770	4310	3910	4450	2410	4730
174	3770	4650	3910	4790	2520	5020
185	4310	4310	4450	4450	2880	5480
188	4310	4380	4450	4520	2890	5530
200	4310	4650	4450	4790	3000	5810
214	3770	5700	3910	5840	3040	6100
217	4990	4380	5130	4520	3390	6410
231	4990	4650	5130	4790	3520	6710
244	4310	5700	4450	5840	3550	7000
250	4990	4990	5130	5130	3630	7070
283	4990	5700	5130	5840	4100	8030
297	4990	5970	5130	6110	4190	8300
314	4990	6310	5130	6450	4340	8670
327	4990	6580	5130	6720	4420	8960
341	4990	6850	5130	6990	4520	9220
357	4990	7190	5130	7330	4610	9550
374	4990	7530	5130	7670	4770	9940



**PLANTA**  
CÁLCULO DO COMPRIMENTO (L) P/ TORRES MULTICELULARES

**OBSERVAÇÕES:**

1. DIÂMETRO E QUANTIDADE DE CONEXÕES DE ENTRADA DE EFLUENTE VARIAM DE ACORDO COM A VAZÃO.
2. DIÂMETRO DA CONEXÃO DE SAÍDA VARIA DE ACORDO COM A VAZÃO.
3. OBSERVAR A DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,5m ENTRE O VENTILADOR E EVENTUAIS OBSTÁCULOS À VENTILAÇÃO.



ALPINA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

ESTRADA MARCO POLO, 940 – CEP 09844-150  
SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP – BRASIL

FONE: \* 55 (11) 4397-9133  
e-mail: orcamentos@alpina.com.br  
www.alpinasquipamentos.com.br

PRESERVAMOS: ÁGUA + ENERGIA + MEIO AMBIENTE